



## COMUNE DI CARINI

Ordinanza n° 9 del 26-01-2017

Settore: RIPARTIZIONE VIII - SERVIZI A RETE, AMBIENTALI E CIMITERIALI  
Ufficio proponente: RIPARTIZIONE VIII - SERVIZI A RETE, AMBIENTALI E CIMITERIALI

**OGGETTO: DIVIETO DI USO ALIMENTARE DELL'ACQUA EROGATA PER PRESENZA DI INDICI MICROBIOLOGICI DI INQUINAMENTO NON CONFORMI AL D.LGS. 31/01 UTENZE SITE NELLE ZONE DI PIAZZA DUOMO E VIA MANGANELLI.**

**VISTA** la nota Prot. 183/ del 24/01/2017, introitata al Protocollo Generale dell'Ente in data 25/01/2017 n. 003501, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, comunica che nel campione di acqua prelevata dalla rete idrica cittadina di Piazza Duomo e Via Manganelli – ha rilevato indici di inquinamento microbiologico tali da invitare il Sindaco ad informare le utenze interessate che, l'acqua distribuita dalla società AMAP S.p.A., può essere utilizzata solo per usi igienico-sanitari, fino a nuova comunicazione da parte dell'AMAP S.p.A., in merito al ripristino dei parametri conformi al D.Lgs. 31/2001;

**RITENUTO** pertanto doversi vietare l'uso dell'acqua distribuita dalla società AMAP S.p.A. per scopi alimentari in quanto "acqua non potabile", al fine di evitare pericoli per la salute pubblica, alle utenze afferenti alle vie comunali tra Piazza Duomo e Via Manganelli;

**VISTE** le competenze del Sindaco quale autorità sanitaria locale;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE

Per le motivazioni sopra esposte, di adottare ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di vietare l'uso dell'acqua distribuita dalla società AMAP S.p.A. Per scopi alimentari, in quanto "non idonea al consumo umano" e ciò fino al ripristino delle condizioni di potabilità della stessa.

### IL SINDACO

**VISTA** la superiore proposta e ritenuta la stessa contingibile ed urgente,

### VIETA

alle utenze di Piazza Duomo e via Manganelli servite dalla società AMAP S.p.A. con **decorrenza immediata** l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua per consumi umani ed alimentari fino al ripristino delle condizioni di potabilità della stessa,

## DISPONE

di notificare copia della presente:

1. alla società AMAP S.p.A. con sede in Palermo – Via Volturmo 2, quale gestore del SII;

di trasmettere copia della presente:

1. Alla stazione dei carabinieri di Carini;
2. Al Comando di Polizia Municipale di Carini.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per gg. 15 consecutivi all'Abo Pretorio informatico del Comune di Carini e sul sito internet del Comune.

Avverso la medesima è possibile proporre ricorso entro gg. 60 al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Palermo ed entro gg. 120, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Carini, 26. 1. 2017



Il Sindaco  
Prof. Giuseppe Monteleone



Azienda Sanitaria Provinciale  
Via G. Cesare, 24 - 00141 PALERMO  
Tel. 091 7033551 - Fax 091 7653351  
www.asppalermo.org

Comune di Carini  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
PROT. N. 0003501  
del 25/01/2017

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.S. 11 - Igiene Degli Alimenti, Sorveglianza E Prevenzione Microbiologica  
Via G. Cesare n. 24 - 90128 Palermo Tel. 091.7033554 Fax 091.7653351  
E-mail: [es11@asppalermo.org](mailto:es11@asppalermo.org) (C. di C. 11101039096)

Palermo, 18/01/2017

Palermo, 18/01/2017

Oggetto: Comune di Carini

ALL'AMA

Al Sig. Sindaco Comune di Carini

E p.c. Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Al Responsabile U.O. Turpetulla Carini

Si comunica alle S.S.I.L. agrarie per la parte di prodotti commercializzati, in data 17/01/2017 (n. prot. n. 1/0003501 del 25/01/2017), nel Comune di Carini e alimenti dell'acqua distribuita da condotta pubblica presso i seguenti punti, ancora il persistere dell'inquinamento microbiologico, come segue:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Edificio Duomo          | Coliformi totali a 37°C a 10 <sup>6</sup> /litro |
| Edificio Chiesa Nuova   | Ricerche Coli 2 a 10 <sup>6</sup> /litro a 37°C  |
| Edificio Chiesa Vecchia | Coliformi totali a 37°C a 10 <sup>6</sup> /litro |
| Edificio Chiesa Nuova   | Ricerche Coli 2 a 10 <sup>6</sup> /litro a 37°C  |

Per quanto rilevato, al fine di salvaguardare la salute pubblica dell'utilizzo di acqua potabile, i parametri microbiologici non risultano conformi al D.Lgs. 31/2001, si comunicano le seguenti misure efficaci e prodotti interventi:

- Imporre, con il presente cartello, con la scritta "Acqua non potabile", nel caso di emergenza, la chiusura dell'acquedotto idrico;
- Effettuare immediatamente le verifiche del caso;

Sarà cura di questo Servizio, non appena avrà ricevute comunicazioni di avvenuta riparazione, di autorizzarne il predisporre nuovo controllo di verifica.

Si rimane in attesa di assicurazioni messo mezzo, nonché di ricevere le necessarie informazioni assenti.

Il Dirigente Sanitario  
Dott. Giuseppe Villal

Il Dirigente Sanitario  
Dott. Domenico Villal